



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации**

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23 Тел./факс: (499) 149-58-12
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН RU.ЦОА 165, РОСС RU.0001.510440



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
УД Президента РФ

Чанков С.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам

Регистрационный номер 403/УДП-04-12 от 27.04.2012 г.

На основании заявления от 16.04.2012

Регистрационный № 403/УДП

Заявитель: ООО «Форбо Флоринг»

Адрес: 249855, Калужская область, Дзержинский р-он, п.Товарково, мрн. Промышленный,
д.3, Россия

Сведения о продукции: Ковровое покрытие грязезащитное, полиамидное, на основе
EVERFORT vinyl, торговой марки Coral

Организация-изготовитель: «Forbo Coral N.V.»

Адрес: Vlietsend 20a, NL-1521 AC Krommenie, Netherlands, Нидерланды

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы, копия свидетельства о государственной регистрации,
свидетельство о постановке на учет налогоплательщика-организации, макет этикетки,
декларация о соответствии, Контракт: №IC-1210/6 от 13.10.2010г., доверенность.

Состав продукции: полиамидные волокна, винил

Область применения: в качестве напольного покрытия для входных зон, а также внутренней
отделки жилых помещений, общественных зданий и сооружений.

Результаты исследований: Протокол испытаний № 1657/1657-М от 24.04.2012г. Аккредитованный
испытательный центр Орехово-Зуевского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» (аттестат
аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА 023.554, № РОСС RU.0001.21ПТ43)

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы) Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	Не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м	Не более 15,0
Формальдегид, мг/м ³	Не более 0,01
Капролактан, мг/м ³	Не более 0,03
Дибутилфталат, мг/м ³	Не более 0,10
Диоктилфталат, мг/м ³	Не более 0,02
Спирт метиловый, мг/м ³	Не более 0,50

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции, страна, фирма-производитель, состав, назначение, размер, условия хранения, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Ковровое покрытие грязезащитное, полиамидное, на основе EVERFORT vinyl, торговой марки Coral соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделением санитарно-эпидемиологических экспертиз и сертификации



Ф.И.О.

Слепова Н.В.