

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-HU.ПБ04.В.02121
(номер сертификата соответствия)

ТР 1389602
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "Graboplast ZRT" (ЗАО "Грабопласт"). Адрес: Н-9023, Gyor, Fehervari ut. 16/B,
(наименование и место- Hungary, Венгрия. Телефон +36-96-506-100, факс +36-96-506-243.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Graboplast ZRT" (ЗАО "Грабопласт"). Адрес: Н-9023, Gyor, Fehervari ut. 16/B,
(наименование и место- Hungary, Венгрия. Телефон +36-96-506-100, факс +36-96-506-243.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Галушкина, д.4, т/ф. (495) 617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат
выданшего сертификат соответствия) аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011 Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) **Линолеум из поливинилхлорида - напольные
покрытия (см. Приложение ТР 0516696).**
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

9, 10, ст. 13; табл. 3, 27 Приложения.(см. Приложение ТР 0516697)

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ) п.п. 7, 8,

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Отчет о сертификационных испытаниях № 77/СТР-2013 от
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 29.11.2013 № 78/СТР-2013 от 29.11.2013, № 79/СТР-2013 от 29.11.2013, № 80/СТР-2013 от 29.11.2013. Отчет об испытаниях сертифицированной продукции № 26/ИК-2014 от 26.11.2014. ИЦ "Антип" ООО НПФ "Антип" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 действителен до 25.08.2015г. Акт № 1821/ИК-2014 от 28.11.2014 по результатам ИК. ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ04 от 23.12.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы качества ISO 9001:2008 и ISO 1400:2004 рег.№ 01 150 1319829, документация фирмы - изготовителя .

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.12.2014 по 19.12.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б. Б. Серков
Б. Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М. С. Янтовская
М. С. Янтовская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-НУ.ПБ04.В.02121

(обязательная сертификация)

ТР 0516696

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
577110 3918 10 100 0	<p>линолеум из поливинилхлорида напольные покрытия</p> <p><u>спортивные</u>: GraboSport, Extreme, Extreme Wood, Supreme, Supreme Wood, Elite, Elite Wood, Elite TEX, Supreme TEX, Extreme TEX, Prima, Prima Wood, Mega, Mega Wood, Graboflex, Start, Start Wood, Start Plus, Start Plus Wood, Silver Knight Start, Silver Knight Start Wood, Gymfit 60, Gymfit 60 Wood, Gymfit 50, Gymfit 50 Wood, Gymfit 25, Gymfit 25 Wood, Stamina, Stamina Wood, Silver Knight Fitness, Silver Knight Fitness Wood, Silver Knight Fitness Color, Rocket, Smart Foam, ProtectSport, Vaporex</p> <p><u>коммерческие, полукommerческие и шоу</u>: GRABOACOUSTIC, ACOUSTIC STANDART, SILVER KNIGHT ACOUSTIC, ACOUSTIC NEO, Acoustic Pro, Grabo Signum, Grabo Ducat, Diamond Standart, Diamod Standart TP, Standart Silver Knight, Diamond Tech, Silver Knight Diamond Tech, Silver Knight Natural Diamond Tech, Astral Color, Rubin, Chips Astral, Chips Cosmos, Grabo Cosmos, Press Charisma, Kingfloor, Top, Top Extra, Top TP, Top Plus, Top Legend, Acoustic Standart Legend, SoundTex 5.0, Estate Line, Pro Line, Grabolett (Balett, 030!), Studio 15, Broadway 17, Broadway 20, Evidance 25, Evidance 60, Las Vegas, Las Vegas Lux, Brilliant, Crystal, Unifloor, Broadway, Grabo Duett, Salon, Grabo Expo</p>	Техническая документация фирмы -изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б. Б. Серков

Б. Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М. С. Янговская

М. С. Янговская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-НУ.ПБ04.В.02121

(обязательная сертификация)

ТР **0516697**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ) п.п. 7, 8, 9, 10, ст. 13, табл. 3, 27. Приложение.

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б. Б. Серков

Б. Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М. С. Янтовская

М. С. Янтовская