



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~массового назначения~~) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.010577.07.11 Дата 07. 07. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 12127 06.07.2011

Организация-изготовитель

"Tarkett AB"

Адрес: S-280, 60 Broby, Sweden (Швеция)

Импортер (поставщик), получатель

ЗАО "ТАРКЕТТ РУС"

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57 (Россия)

Наименование продукции:

Напольное покрытие ПВХ типов: IQ GRANIT, IQ GRANIT ACOUSTIC, IQ OPTIMA, IQ EMINENT, GRANIT SAFE.T, IQ MEGALIT, SOMPLAN PLUS, GRANIT MULTISAFE, IQ GRANIT SD, IQ GEMSTONE, CONTRACT PLUS, IQ TORO SC

Продукция изготовлена в соответствии с:

с декларацией производителя о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Протокол испытаний, декларация о соответствии, доверенность, контракт на поставку № 2/S от 25.12.2004

Характеристика, ингредиентный состав продукции

ПВХ

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1106-0838 ДАП от 29.06.2011 г.

№ 016032

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах балл	1	2
Формальдегид мг/м3	0,0017	0,01
Фенол мг/м3	0,0021	0,003
Ацетальдегид мг/м3	0,0023	0,01
Толуол мг/м3	менее 0,005	0,3
Дибутилфталат мг/м3	менее 0,005	0,1
Диоктилфталат мг/м3	менее 0,005	0,03
Напряженность электростатического поля кВ/м	4	15

Область применения:

Для устройств полов в жилых и общественных зданиях (включая детские, медицинские и образовательные учреждения)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Напольное покрытие ПВХ типов: IQ GRANIT, IQ GRANIT ACOUSTIC, IQ OPTIMA, IQ EMINENT, GRANIT SAFE.T, IQ MEGALIT, SOMPLAN PLUS, GRANIT MULTISAFE, IQ GRANIT SD, IQ GEMSTONE, CONTRACT PLUS, IQ TORO SC

~~не соответствует~~ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



Подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом

Гордеева Т.И.



Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.