



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~качества~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.011669.07.11

Дата 26. 07. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 13309

25.07.2011

Организация-изготовитель

"Tarkett AB"

Адрес: S-37281, Ronneby, Sweden (Швеция)

Импортер (поставщик), получатель

ЗАО "ТАРКЕТТ РУС"

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57 (Россия)

Наименование продукции:

Настенное покрытие ПВХ коллекция Wallgard

Продукция изготовлена в соответствии с:

с декларацией производителя о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Протокол испытаний, декларация о соответствии, доверенность, контракт на поставку № 2/S от 25.12.2004

Характеристика, ингредиентный состав продукции

ПВХ

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при ИЦЗД РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1107-01002 ДАП от 25.07.2011 г.

№ 018750

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|---|----------------------|------------------------|
| Запах балл | 1 | 2 |
| Формальдегид мг/м3 | 0,0019 | 0,01 |
| Фенол мг/м3 | 0,0023 | 0,003 |
| Ацетальдегид мг/м3 | 0,0025 | 0,01 |
| Толуол мг/м3 | менее 0,005 | 0,3 |
| Дибутилфталат мг/м3 | менее 0,005 | 0,1 |
| Диоктилфталат мг/м3 | менее 0,005 | 0,02 |
| Напряженность электростатического поля кВ/м | 4,6 | 15 |

Область применения:

Для применения в жилых и общественных зданиях (включая детские, медицинские и образовательные учреждения)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Единými санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Единými санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Настенное покрытие ПВХ коллекция Wallgard**

соответствует (не соответствует) Единým санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции** подтверждения соответствия продукции Единým санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Мизгайлов А.В.
Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.

МИТЯНИНА Т.В.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.

